水質検査結果報告書

第　26L006263　号

令和8年2月24日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都R5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録[illegible]1号
建築物飲料水水質検査業登録山[illegible]0号
株式会社　総合環境分析
本社　神奈川県横浜市[illegible]3-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

甘楽町長　森平　仁志　様

依頼者	甘楽町役場　水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	白倉上水道　大字庭谷地内		
受託年月日	令和8年2月12日	種別	浄水
採取年月日	令和8年2月12日	時間	10:00
試験年月日	令和8年2月12日　～　令和8年2月24日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.2　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	35.2	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	蒸発残留物	mg/l	207	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	--	7.4(21.0℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:9.0℃　水温:8.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第　26L006264　号

令和8年2月24日

甘楽町長　森平　仁志　　様

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録[illegible]1号
建築物飲料水水質検査業登録山[illegible]0号
株式会社　総合[illegible]析
本社　神奈川県横浜市[illegible]3-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

依頼者	甘楽町役場　水道課
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託
採取場所	轟上水道　大字国峰地内
受託年月日	令和8年2月12日　　種別　浄水
採取年月日	令和8年2月12日　　時間　11:50
試験年月日	令和8年2月12日　～　令和8年2月19日
採取者	中島
遊離残留塩素	0.3　mg/l

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	8.4	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	蒸発残留物	mg/l	92	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	--	7.3(20.8℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:9.0℃　水温:9.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第　26L006265　号

令和8年2月24日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録[illegible]1号
建築物飲料水水質検査業登録山[illegible]0号
株式会社　総合[illegible]析
本社　神奈川県横浜市[illegible]3-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

甘楽町長　森平　仁志　様

依頼者	甘楽町役場　水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	国峰簡易水道　大字国峰地内		
受託年月日	令和8年2月12日	種別	浄水
採取年月日	令和8年2月12日	時間	11:40
試験年月日	令和8年2月12日　～　令和8年2月19日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.1　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	3.1	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	蒸発残留物	mg/l	146	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	--	7.5(20.7℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.7	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:6.0℃　水温:5.0℃

水質検査結果報告書

第　26L006266　号

令和8年2月24日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録[illegible]1号
建築物飲料水水質検査業登録山[illegible]0号
株式会社　総合環境分析
本社　神奈川県横浜市[illegible]3-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

甘楽町長　森平　仁志　様

依頼者	甘楽町役場　水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	秋畑簡易水道　大字秋畑地内		
受託年月日	令和8年2月12日	種別	浄水
採取年月日	令和8年2月12日	時間	10:50
試験年月日	令和8年2月12日　～　令和8年2月19日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.2　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	2.3	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	蒸発残留物	mg/l	52	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	--	7.4(21.0℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	3.7	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.2	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:9.0℃　水温:8.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第　26L006267　号

令和8年2月24日

甘楽町長　森平　仁志　　様

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録[illegible]第1号
建築物飲料水水質検査業登録山[illegible]10号
株式会社　総合[illegible]析
本社　神奈川県横浜市[illegible]13-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

依頼者	甘楽町役場　水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	那須簡易水道　大字秋畑那須地内		
受託年月日	令和8年2月12日	種別	浄水
採取年月日	令和8年2月12日	時間	11:10
試験年月日	令和8年2月12日　～　令和8年2月19日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.2　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	1.2	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	蒸発残留物	mg/l	52	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	--	7.7(21.2℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:13.0℃　水温:9.0℃