

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026525A 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県水第10号

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	白倉上水道 大字庭谷地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時 間	9:50
試験年月日	令和8年9月8日 ~ 令和8年9月17日		
採取者	佐藤		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市港北区日吉3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003	0.003	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.0005	平15.厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.38	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.8	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.06	0.02	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.002	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	シス-1,2-シクロクロエチレン 及びトランス-1,2-シクロクロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
20	ベ ン ゼ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
21	塩 素 酸	mg/l	0.11	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.024	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
26	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.029	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.013	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

備 考 天候:雨 気温:29.0℃ 水温:26.0℃

備	考	天候:雨 気温:29.0℃ 水温:26.0℃
---	---	------------------------

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026526A 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県第10号

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	轟上水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時 間	10:25
試験年月日	令和8年9月8日	～	令和8年9月17日
採取者	佐藤		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区磯子区13-2
電話 045-929-0033
東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
電話 042-792-4474
北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話 0276-89-0745
甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6
電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003	0.003	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.0005	平15.厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.001	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.94	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05	0.8	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.002	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	シス-1,2-シクロクロエチレン 及びトランス-1,2-シクロクロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
20	ベ ン ゼ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
21	塩 素 酸	mg/l	0.11	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.010	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.004	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
26	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.012	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.008	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

備 考 天候:雨 気温:29.0℃ 水温:26.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026526B 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県北水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東町13-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	轟上水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時 間	10:25
試験年月日	令和8年9月8日	～	令和8年9月17日
採取者	佐藤		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.002	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.03未満	0.03	0.3	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.2	0.1	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	11.6	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33	10	300	平15.厚生労働省告示第261号別表第22
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	85	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第24の2
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
43	2-メチルイソホ'ルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
44	非 イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l	0.0005未満	0.0005	0.005	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
47	p H 値	—	6.8(20.4℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
48	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
49	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
50	色	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
51	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。					
備 考	天候:雨 気温:29.0℃ 水温:26.0℃					

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026527A 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県水第10号

甘楽町長 森平 仁志 様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和8年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	国峰簡易水道 大字国峰地内		
受 託 年 月 日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和8年9月8日	時 間	10:40
試 験 年 月 日	令和8年9月8日	～	令和8年9月17日
採 取 者	佐藤		
遊離残留塩素	0.5	mg/l	

株式会社 総合環境分析
本 社 神奈川県横浜市緑区藤沢町13-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003	0.003	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.0005	平15.厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.004	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.56	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.8	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.04	0.02	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.002	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
20	ベ ン ゼ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
21	塩 素 酸	mg/l	0.29	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.027	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.004	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
26	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.033	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.009	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

備 考 天候:雨 気温:29.0℃ 水温:25.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026527B 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5本第87号
建築物飲料水水質検査業登録西尾市第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県市井第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区鴨居1-3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	国峰簡易水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時間	10:40
試験年月日	令和8年9月8日	～	令和8年9月17日
採取者	佐藤		
遊離残留塩素	0.5	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.006	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.03未満	0.03	0.3	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.6	0.1	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	4.0	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	104	10	300	平15.厚生労働省告示第261号別表第22
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	160	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第24の2
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
43	2-メチルイソホ'ルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
44	非 イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l	0.0005未満	0.0005	0.005	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
47	p H 値	—	7.7(20.1℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
48	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
49	臭	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
50	色	度	0.7	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
51	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備 考	天候:雨 気温:29.0℃ 水温:25.0℃	

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026528A 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県北水第10号

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	秋畑簡易水道 大字秋畑地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時 間	10:50
試験年月日	令和8年9月8日 ~ 令和8年9月17日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区磯子区3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003	0.003	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.0005	平15.厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.87	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05	0.8	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.002	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
20	ベ ン ゼ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
21	塩 素 酸	mg/l	0.19	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.028	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.005	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
26	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.030	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.012	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備 考	天候:雨 気温:23.0℃ 水温:20.0℃	

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026528B 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録千葉県第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県北水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区南青島3-2

甘楽町長 森平 仁志 様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和8年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	秋畑簡易水道 大字秋畑地内		
受 託 年 月 日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和8年9月8日	時 間	10:50
試 験 年 月 日	令和8年9月8日	～ 令和8年9月17日	
採 取 者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

電話 045-929-0033
東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
電話 042-792-4474
北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話 0276-89-0745
甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6
電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.003	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.03未満	0.03	0.3	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.8	0.1	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	2.8	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	42	10	300	平15.厚生労働省告示第261号別表第22
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	57	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第24の2
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/l	0.000001	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
43	2-メチルイソホールネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
44	非 イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l	0.0005未満	0.0005	0.005	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
47	p H 値	—	7.6(20.2℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
48	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
49	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
50	色	度	2.5	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
51	濁	度	0.4	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。					
備 考	天候:雨 気温:23.0℃ 水温:20.0℃					

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026529A 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県第10号

甘楽町長 森平 仁志 様

株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区藤原町13-2
電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6
電話 055-283-6155

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	那須簡易水道 大字秋畑那須地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時間	12:20
試験年月日	令和8年9月8日	～	令和8年9月17日
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003	0.003	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.0005	平15.厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.70	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05	0.8	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.002	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	シス-1,2-シクロクロエチレン 及びトランス-1,2-シクロクロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
20	ベ ン ゼ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
21	塩 素 酸	mg/l	0.14	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.025	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
26	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.027	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.008	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備 考	天候:雨 気温:19.0℃ 水温:20.0℃	

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 26L026529B 号

令和8年9月17日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録静岡県第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区南青木3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和8年度水質検査業務委託		
採取場所	那須簡易水道 大字秋畑那須地内		
受託年月日	令和8年9月8日	種 別	浄水
採取年月日	令和8年9月8日	時 間	12:20
試験年月日	令和8年9月8日 ~ 令和8年9月17日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.001	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01未満	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.03未満	0.03	0.3	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01	0.01	1.0	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.9	0.1	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005	0.05	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	1.8	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	43	10	300	平15.厚生労働省告示第261号別表第22
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	47	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02	0.2	平15.厚生労働省告示第261号別表第24の2
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.00001	平15.厚生労働省告示第261号別表第25
44	非 イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l	0.0005未満	0.0005	0.005	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
47	p H 値	—	7.7(20.2℃)	—	5.8~8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
48	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
49	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
50	色	度	1.3	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
51	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。					
備 考	天候:雨 気温:19.0℃ 水温:20.0℃					